

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
1	芝園小学校	小中共用棟	H20.1	R	4	5,111	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	H20.1	R	4	5,600	新耐震		
		体育館	H20.1	R	4	1,613	新耐震		
2	西田地方小学校	普通・特別・管理棟	H22.12	R	4	5,292	新耐震	無	
		体育館	S61.3	R	2	1,193	新耐震	無	
3	中央小学校	普通・特別・管理棟	H19.12	R	4	9,612	新耐震	無	
		体育館	H19.12	R	2	1,194	新耐震	無	
4	柳町小学校	特別教室・管理棟	S42.2	R	1	550	1.17	無	
		特別教室棟	S42.2	R	3	917	0.82		
		特別教室棟	S38.10	R	3	1,240	0.78		
		普通・特別教室棟	S39.9	R	3	832	0.75		
		普通・特別・管理棟	S41.3	R	3	1,527	0.75		
		体育館	H2.3	R	2	1,139	新耐震	無	
5	桜谷小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	4	618	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S50.2	R	4	2,630	0.76		
		体育館	H2.3	R	2	1,104	新耐震		
6	五福小学校	校舎棟	H27.12	R	3	5,917	新耐震	無	
		体育館	H27.12	R	1	1,046	新耐震		
		クラブハウス棟	H27.12	R	1	275	新耐震		
7	奥田小学校	廊下・昇降口棟	S49.8	R	2	295	0.75	無	有
		廊下・昇降口棟	S51.10	R	2	142	0.57	有	
		特別教室・管理棟	S51.10	R	3	2,600	0.56	有	
		廊下棟	S51.10	R	3	63	0.56	有	
		普通教室棟	S42.8	R	3	1,444	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S42.6	R	3	1,228	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S47.3	R	4	1,211	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.8	R	4	2,141	0.76	無	
		体育館	H2.3	S	2	1,278	新耐震	無	
8	奥田北小学校	特別教室棟	S45.7	R	3	1,020	0.43	有	
		普通教室棟	S48.3	R	3	637	0.43	有	
		普通・特別・給食室棟	S45.3	R	4	4,146	0.39	有	
		廊下・管理棟	S45.7	R	3	452	0.27	有	
		体育館	H22.3	R	1	1,461	新耐震	無	
9	東部小学校	特別教室・管理棟	H25.9	R	2	1,880	新耐震	無	
		普通教室棟	H25.9	R	2	1,325	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H27.3	R	2	2,559	新耐震	無	
		体育館	H5.3	R	2	1,157	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
10	新庄小学校	特別教室・管理棟	S55.9	R	3	1,059	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S47.3	R	3	689	0.77		
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	294	0.76		
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	1,568	0.76		
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,272	0.76		
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	839	0.76		
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,235	0.76		
		廊下・昇降口棟	S48.3	R	3	475	0.76		
		普通・特別教室棟	S43.10	R	3	261	0.80		
		体育館	H27.3	R	1	1,410	新耐震		
11	新庄北小学校	特別教室棟	H22.1	R	2	1,901	新耐震	無	
		普通教室棟	H22.1	R	3	4,834	新耐震		
		普通教室棟	H22.1	R	3	2,362	新耐震		
		特別教室棟	H22.1	R	2	960	新耐震		
		体育館	H22.1	R	2	1,096	新耐震	無	
12	藤ノ木小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	2	1,302	0.75	無	
		普通教室棟	S49.3	R	3	479	0.81	無	
		普通教室棟	S51.7	R	3	1,243	0.81	無	
		普通教室・管理棟	H24.12	R	3	2,144	新耐震	無	
		特別教室棟	H24.12	R	3	1,315	新耐震		
		普通教室棟	H26.3	R	3	1,908	新耐震	無	
		特別教室棟	H26.3	R	2	322	新耐震		
		体育館	S57.3	S	1	1,171	新耐震	無	
13	岩瀬小学校	特別教室棟	H15.7	R	2	1,468	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H15.7	R	2	1,977	新耐震		
		体育館	H22.3	R	1	1,193	新耐震	無	
14	針原小学校	普通・特別・管理棟	H7.3	R	2	3,323	新耐震	無	
		普通教室棟	H12.2	R	2	490	新耐震		
		廊下棟	H12.2	S	2	32	新耐震		
		体育館	H3.3	S	2	1,119	新耐震	無	
15	浜黒崎小学校	普通・特別・管理棟	S41.3	R	2	1,327	0.54	有	有
		普通・特別教室棟	S51.5	R	4	1,525	0.39	有	
		体育館	H12.3	R	2	929	新耐震	無	
		体育館付属棟	H12.3	R	1	205	新耐震		

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
16	大広田小学校	普通・特別・管理棟	H17.12	R	2	3,126	新耐震	無	
		特別教室棟	H17.12	R	2	1,669	新耐震		
		普通教室棟	H17.12	R	2	1,980	新耐震		
		体育館	H17.12	R	1	1,256	新耐震	無	
17	豊田小学校	普通・特別・管理棟	H21.1	R	3	4,030	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,701	新耐震		
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,793	新耐震		
		体育館	H20.12	R	2	1,584	新耐震	無	
18	広田小学校	特別教室棟	S57.3	R	4	1,015	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S61.3	R	3	2,276	新耐震		
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,158	新耐震		
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,438	新耐震		
		廊下棟	H1.3	S	2	176	新耐震		
		体育館	S62.3	S	2	1,231	新耐震	無	
19	神明小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,667	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,593	新耐震		
		特別教室棟	H15.3	R	2	822	新耐震		
		廊下棟	H15.3	R	2	42	新耐震		
		体育館	H6.3	R	2	1,199	新耐震	無	
20	堀川小学校	特別教室棟	S43.7	R	3	1,227	0.50	有	
		普通教室棟	S43.7	R	3	1,136	0.49	有	
		特別教室棟	S43.7	R	3	1,124	0.49	有	
		普通教室棟	S43.7	R	3	1,165	0.49	有	
		普通・特別・管理棟	S43.7	R	4	3,899	0.42	有	
		体育館	S63.3	R	2	1,215	新耐震	無	
21	堀川南小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	3	593	新耐震	無	
		油庫棟	S59.10	S	4	18	新耐震		
		普通教室棟	S53.6	R	3	782	0.81		
		普通・特別・管理棟	S52.5	R	3	2,422	0.78		
		普通教室棟	S52.3	R	3	848	0.77		
		特別教室棟	S53.6	R	3	929	0.75		
		体育館	H23.3	R	1	1,619	新耐震	無	
22	光陽小学校	普通・特別・管理棟	H13.12	R	3	2,739	新耐震	無	
		特別教室棟	H13.12	R	3	1,561	新耐震		
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,051	新耐震		
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,061	新耐震		
		普通教室棟	H16.3	R	3	341	新耐震		
		体育館	H13.12	R	2	1,581	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
23	山室小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	1,910	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S59.3	R	3	1,746	新耐震		
		普通教室棟	H19.6	R	3	2,288	新耐震		
		管理棟	H19.6	R	3	1,074	新耐震		
		廊下棟	H20.3	S	3	269	新耐震		
		特別教室棟	S46.3	R	3	945	0.76		
		体育館	H19.6	R	3	1,386	新耐震	無	
24	山室中部小学校	普通教室棟	S57.3	R	3	632	新耐震	無	
		普通教室棟	H17.3	R	2	440	新耐震		
		普通教室・管理棟	S52.7	R	3	1,465	0.78		
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	1,456	0.76		
		普通・特別教室棟	S52.3	R	3	848	0.75		
		普通教室棟	S52.7	R	3	957	0.75		
		体育館	H23.9	R	1	1,835	新耐震	無	
25	蜷川小学校	管理棟	S58.3	R	2	333	新耐震	無	
		普通教室棟	S47.3	R	3	733	0.75		
		普通教室棟	S48.3	R	3	952	0.75		
		普通教室・管理棟	S50.1	R	3	439	0.75		
		普通教室棟	S50.1	R	3	2,413	0.75		
		特別教室棟	S50.1	R	3	518	0.75		
		特別教室棟	S51.6	R	3	763	0.75		
		昇降機棟	H20.10	R	3	43	新耐震		
		体育館	H6.3	R	2	1,153	新耐震	無	
26	太田小学校	管理棟	S55.3	R	1	209	2.10	無	
		特別教室棟	S48.3	R	3	580	0.87		
		特別教室棟	S53.3	R	3	402	0.87		
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	820	0.76		
		給食室棟	H24.3	R	1	281	新耐震		
		廊下棟	H24.3	R	3	49	新耐震		
		普通・特別教室・管理棟	H25.8	R	3	2,460	新耐震		
		渡り廊下	H25.8	S	2	71	新耐震		
		渡り廊下	H25.8	R	3	36	新耐震		
		体育館	H9.3	R	2	1,008	新耐震		
		体育館付属棟	H9.3	R	1	221	新耐震		
27	萩浦小学校	普通・特別・管理棟	H1.3	R	4	623	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S53.7	R	4	1,302	0.78		
		普通・特別・管理棟	S55.3	R	4	2,962	0.76		
		体育館	H3.3	S	2	1,132	新耐震	無	
28	熊野小学校	廊下棟	H2.3	S	3	262	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H2.3	R	3	2,022	新耐震		
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,168	0.35	有	
		普通・特別教室棟	S53.3	R	4	701	0.35	有	
		体育館	S63.3	R	2	1,211	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
29	月岡小学校	特別教室・管理棟	S56.4	R	3	1,604	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	4	1,795	0.78		
		普通・特別教室棟	S55.3	R	4	1,159	0.36	有	
		給食室棟	S60.3	R	1	244	新耐震	無	
		体育館	H1.3	S	1	1,303	新耐震	無	
30	新保小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,885	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,211	新耐震		
		特別教室棟	S63.3	R	3	465	新耐震		
		体育館	S61.3	S	2	1,044	新耐震	無	
31	四方小学校	普通・特別教室棟	H1.3	R	2	2,751	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	2	699	新耐震		
		普通教室棟	H11.9	R	2	213	新耐震		
		体育館	H1.3	R	1	1,033	新耐震	無	
32	八幡小学校	特別教室棟	S57.3	R	2	400	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,043	新耐震		
		普通・特別・管理棟	S47.3	R	3	850	0.73		
		普通教室・管理棟	S48.3	R	3	526	0.73		
		特別教室棟	S48.12	R	3	265	0.73		
		体育館	H25.6	R	1	1,132	新耐震	無	
33	草島小学校	普通・特別・管理棟	H5.3	R	3	3,779	新耐震	無	
		体育館	H1.3	S	1	1,127	新耐震	無	
34	倉垣小学校	特別教室棟	S42.2	R	2	506	1.01	無	有
		特別教室棟	S53.2	R	2	777	0.56	有	
		普通・特別・管理棟	S43.6	R	2	1,134	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S47.10	R	2	473	0.32	有	
		体育館	H17.2	R	1	941	新耐震	無	
35	呉羽小学校	普通教室棟	S58.3	R	3	1,810	新耐震	無	
		普通教室棟	S59.3	R	3	1,373	新耐震		
		普通・特別・管理棟	S60.3	R	4	3,101	新耐震		
		特別教室棟	S62.3	R	4	766	新耐震		
		体育館	S62.3	S	2	1,219	新耐震	無	
36	長岡小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	3	1,587	新耐震	無	
		特別教室棟	H7.3	R	2	434	新耐震		
		普通教室棟	S56.3	R	3	1,335	1.01		
		体育館	H2.3	S	2	1,110	新耐震	無	
37	寒江小学校	昇降機棟	H1.2	S	3	27	新耐震	無	
		特別教室棟	H6.3	R	3	915	新耐震		
		普通教室・管理棟	S54.2	R	3	1,120	0.53	有	
		体育館	H9.3	R	2	957	新耐震	無	
		体育館付属棟	H9.3	R	1	222	新耐震		
38	老田小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	803	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.3	R	3	424	新耐震		
		普通・特別・管理棟	H25.5	R	3	2,210	新耐震	無	
		体育館	H10.3	R	2	907	新耐震		
		体育館付属棟	H10.3	R	1	203	新耐震		

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
39	古沢小学校	特別教室棟	H4.3	R	2	657	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S40.9	R	2	1,408	0.79	無	
		体育館	H13.3	R	2	909	新耐震	無	
		体育館付属棟	H13.3	R	1	203	新耐震		
40	池多小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	3	1,860	新耐震	無	
		体育館	H16.3	R	2	917	新耐震		
		体育館付属棟	H16.3	R	1	202	新耐震		
41	水橋中部小学校	普通・特別・管理棟	H23.12	R	2	3,624	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	2	1,115	新耐震		
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震		
42	水橋西部小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	3	1,204	0.54	有	
		特別教室棟	S53.3	R	3	383	0.39	有	
		特別教室棟	S53.6	R	3	985	0.39	有	
		普通・特別・管理棟	S54.10	R	3	1,503	0.39	有	
		体育館	H16.3	R	1	888	新耐震	無	
		体育館付属棟	H16.3	R	1	201	新耐震		
43	水橋東部小学校	普通教室棟	S57.3	S	1	249	新耐震	無	
		特別教室棟	H3.3	R	2	317	新耐震		
		特別教室・管理棟	S38.3	R	2	379	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S39.3	R	2	694	0.41	有	
		体育館	H6.3	R	2	1,088	新耐震	無	
44	三郷小学校	普通・特別教室棟	H25.10	R	3	1,829	新耐震	無	
		管理・特別教室棟	H27.3	R	3	1,332	新耐震		
		体育館	H19.3	R	1	1,239	新耐震		
45	上条小学校	特別教室棟	H3.3	R	3	329	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H20.1	R	2	366	新耐震		
		特別教室棟	S54.1	R	2	189	0.74		
		普通・特別・管理棟	S54.1	R	3	1,426	0.58	有	
		体育館	H6.3	R	2	1,125	新耐震	無	
46	大沢野小学校	特別教室棟	S58.12	R	2	1,175	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H12.3	R	4	5,452	新耐震		
		普通教室棟	H12.3	R	4	2,202	新耐震		
		体育館	H6.2	R	3	2,352	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	52	新耐震		
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	55	新耐震		

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
47	大久保小学校	管理棟	H6.12	R	2	132	新耐震	無	
		特別教室棟	S60.12	R	2	169	新耐震		
		普通教室棟	S34.11	R	3	588	0.71		
		普通教室棟	S33.11	R	3	444	0.71		
		普通教室棟	S37.10	R	3	283	0.71		
		普通教室棟	S49.9	R	3	300	0.71		
		普通・特別教室棟	S53.12	R	3	359	0.52	有	
		普通・特別教室棟	S53.12	R	2	733	0.52	有	
		特別教室棟	S54.12	R	3	932	0.52	有	
		特別教室・管理棟	S41.2	R	2	524	0.44	有	
		体育館	S60.12	R	2	1,610	新耐震	無	
48	船峠小学校	普通・特別・管理棟	H3.3	R	3	2,825	新耐震	無	
		体育館	S61.12	R	1	1,062	新耐震	無	
49	上滝小学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	3	3,400	0.35	有	有
		普通教室棟	S56.4	R	3	996	0.32	有	
		体育館・ランチルーム	S56.3	R	3	2,152	0.62	有	
50	大庄小学校	普通・特別・管理棟	S62.3	R	3	0	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.12	R	3	728	新耐震		
		特別教室棟	H16.8	R	3	752	新耐震		
		体育館	S62.12	R	3	1,281	新耐震	無	
51	福沢小学校	普通・特別・管理棟	S60.3	R	2	2,303	新耐震	無	
		体育館	S60.11	R	2	915	新耐震	無	
52	小見小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	2	2,264	新耐震	無	
		体育館	S58.12	S	2	912	新耐震	無	
53	八尾小学校	普通教室棟	H4.12	R	3	3,100	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H5.11	R	3	1,014	新耐震		
		特別教室棟	H5.11	R	2	757	新耐震		
		特別教室棟	H5.11	R	1	659	新耐震		
		特別教室棟	H5.11	R	2	689	新耐震		
		体育館	H6.11	R	1	1,363	新耐震	無	
		体育館付属棟	H6.11	R	1	249	新耐震		
54	杉原小学校	普通・特別・管理棟	H8.7	R	3	5,382	新耐震	無	
		普通教室棟	H20.3	R	2	1,019	新耐震		
		体育館	H11.12	R	1	1,377	新耐震	無	
		体育館付属棟	H11.12	R	1	204	新耐震		
55	保内小学校	普通・特別・管理棟	H10.7	R	3	4,749	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	2	1,237	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
56	檜尾小学校	特別教室・管理棟	H20.12	R	2	896	新耐震	無	
		普通教室棟	H20.12	R	1	591	新耐震		
		特別教室棟	H20.12	R	2	1,101	新耐震		
57	速星小学校	特別教室・管理棟	S53.12	R	3	1,947	0.59	有	有
		普通教室棟	S53.12	R	3	1,369	0.24	有	
		普通教室棟	S44.3	R	3	1,781	0.30	有	
		廊下棟	S53.12	S	2	30	0.36	有	
		普通教室棟	H22.3	R	3	702	新耐震	無	
		普通教室棟	H26.12	R	3	1,883	新耐震	無	
		体育館・給食室	H4.2	R	3	2,474	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H4.2	S	2	65	新耐震		
58	鵜坂小学校	普通・特別・管理棟	H1.9	R	3	3,953	新耐震	無	
		普通教室棟	H7.12	R	3	559	新耐震		
		普通・特別教室棟	H22.6	R	3	1,875	新耐震		
		廊下棟	H22.6	R	2	88	新耐震		
		昇降機棟	H22.6	R	3	46	新耐震		
		体育館	H2.12	R	3	1,362	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H2.12	S	2	48	新耐震		
59	朝日小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	2	810	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,410	新耐震		
		体育館	H5.3	R	2	1,011	新耐震		
60	宮野小学校	普通・特別・管理棟	H11.12	R	3	4,776	新耐震	無	
		体育館	H15.3	R	2	1,504	新耐震	無	
61	古里小学校	特別教室棟	S63.3	R	1	412	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,731	新耐震		
		普通・特別・管理棟	H20.12	R	3	2,230	新耐震		
		廊下棟	H20.12	R	3	414	新耐震		
		廊下棟	H20.12	R	2	41	新耐震		
		体育館	S62.3	R	3	1,321	新耐震	無	
62	音川小学校	普通・特別・管理棟	H12.7	R	2	3,052	新耐震	無	
		体育館	H7.3	R	2	968	新耐震	無	
63	神保小学校	普通・特別・管理棟	S61.8	R	3	3,988	新耐震	無	
		体育館	S59.1	S	1	935	新耐震	無	
64	山田小学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	3,025	新耐震	無	
		体育館	H19.3	R	2	952	新耐震	無	
65	神通碧小学校	普通・特別・管理棟	H21.11	R	3	2,185	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
1	芝園中学校	普通・特別・管理棟	H20.1	R	4	6,312	新耐震	無	
		体育館	H20.1	S	2	1,969	新耐震	無	
		武道場	H20.1	R	1	351	新耐震		
2	堀川中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	388	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S61.3	R	3	863	新耐震		
		特別教室棟	S59.3	R	2	508	新耐震		
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	1,313	1.00		
		普通教室・管理棟	S47.3	R	4	720	1.00		
		普通・特別教室棟	S48.3	R	4	1,142	1.00		
		廊下棟・管理棟	S49.9	R	3	319	0.94		
		廊下・昇降口棟	S49.9	R	3	319	0.94		
		廊下棟	S51.9	R	3	238	0.94		
		普通・特別教室棟	S49.9	R	3	2,444	0.80		
		普通・特別教室棟	S51.9	R	3	1,787	0.75		
		体育館・武道場	S59.3	R	2	2,001	新耐震	無	
		体育館廊下棟	S61.3	S	2	11	新耐震		
3	東部中学校	普通・特別教室棟	S60.3	R	3	1,670	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.3	R	3	729	新耐震		
		特別教室・管理棟	H1.3	R	4	2,300	新耐震		
		普通・特別教室棟	S49.3	R	3	668	0.40	有	
		武道場	H4.2	S	1	439	新耐震	無	
		体育館	H15.3	R	1	1,297	新耐震		
		体育館付属棟	H15.3	R	1	203	新耐震		
4	西部中学校	普通・特別教室棟	H3.3	R	3	1,094	新耐震	無	
		普通教室棟	S52.3	R	3	1,099	0.51	有	
		普通・特別教室棟	S54.3	R	3	835	0.48	有	
		特別教室・管理棟	S55.3	R	3	2,284	0.45	有	
		体育館	S60.3	S	2	1,246	新耐震	無	
		武道場	H4.3	S	1	440	新耐震		
5	南部中学校	武道場	S60.12	S	1	369	新耐震	無	
		特別教室棟	H27.1	R	3	1,026	新耐震		
		管理棟	H27.1	R	3	3,279	新耐震		
		普通教室棟	H27.1	R	3	2,728	新耐震		
		体育館	H3.3	S	2	1,250	新耐震		

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
6	北部中学校	普通教室棟	S57.3	R	4	1,751	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S60.3	R	4	1,772	新耐震		
		特別教室・管理棟	S61.3	R	4	2,145	新耐震		
		特別教室棟	H5.8	R	2	381	新耐震		
		体育館	S61.3	S	2	1,255	新耐震	無	
		武道場	S63.3	S	1	421	新耐震		
7	新庄中学校	特別教室棟	S58.3	R	4	1,760	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	2,483	0.96		
		普通教室・管理棟	S46.4	R	4	2,121	0.75		
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,388	0.75		
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,685	0.75		
		武道場	H1.3	S	1	473	新耐震	無	
		体育館	H24.3	R	1	1,729	新耐震	無	
8	岩瀬中学校	特別教室棟	H2.3	R	3	1,566	新耐震	無	有
		普通教室・管理棟	S37.7	R	3	1,287	0.34	有	
		特別教室棟	S39.8	R	3	1,283	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S44.2	R	3	579	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S44.3	R	3	1,317	0.34	有	
		武道場	S57.3	S	1	353	新耐震	無	
		体育館	H4.2	S	2	1,298	新耐震		
9	山室中学校	特別教室・管理棟	S59.9	R	4	2,839	新耐震	無	
		特別教室棟	H2.3	R	2	413	新耐震		
		普通・特別教室棟	S54.3	R	4	955	0.75		
		特別教室棟	S54.3	R	4	511	0.75		
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,561	0.76		
		普通教室棟	S48.3	R	4	1,483	0.75		
		特別教室棟	H23.3	S	4	110	新耐震	無	
		体育館	S58.3	S	1	1,116	新耐震		
10	奥田中学校	特別教室棟	H4.6	R	3	1,877	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S48.3	R	4	1,445	0.79		
		普通・特別・管理棟	S49.9	R	4	1,647	0.79		
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,683	0.77		
		昇降口棟	S49.9	R	3	366	0.76		
		普通・特別教室棟	S51.7	R	4	1,716	0.76		
		廊下棟・管理棟	S51.7	R	4	611	0.76		
		武道場	S57.8	S	1	353	新耐震		
		体育館	H8.3	R	1	1,418	新耐震		
		体育館付属棟	H8.3	R	1	202	新耐震		

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
11	大泉中学校	特別教室・管理棟	S61.3	R	3	1,307	新耐震	無	有
		特別教室棟	S62.3	R	3	1,157	新耐震		
		普通・特別教室棟	S56.3	R	4	1,696	0.51	有	
		特別教室棟	S47.3	S	1	319	0.36	有	
		体育館	H2.3	S	1	1,088	新耐震	無	
		武道場	H3.3	S	1	453	新耐震		
12	月岡中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	4	1,830	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S59.3	R	4	2,105	新耐震		
		特別教室棟	H7.3	R	2	281	新耐震		
		特別教室棟	H11.3	R	1	261	新耐震		
		体育館	S61.3	S	2	1,131	新耐震	無	
		武道場	H2.3	S	1	450	新耐震		
13	呉羽中学校	特別教室棟	S60.3	R	3	1,107	新耐震	無	
		普通教室棟	H18.10	R	4	1,548	新耐震		
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	2,042	新耐震		
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	1,094	新耐震		
		特別教室棟	H20.8	R	3	1,528	新耐震		
		特別教室・管理棟	H20.8	R	3	1,623	新耐震		
		体育館・武道場・特別棟	H18.10	R	3	2,834	新耐震	無	
14	水橋中学校	普通教室・管理棟	S58.3	R	3	818	新耐震	無	
		特別教室棟	S61.3	R	4	1,022	新耐震		
		普通・特別教室棟	S42.3	R	3	1,236	0.73		
		普通教室・管理棟	S47.3	R	3	527	0.73		
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,282	0.73		
		普通・特別教室棟	S52.2	R	4	540	0.73		
		廊下棟	S52.9	S	2	69	0.17	有	
		武道場	H1.3	S	1	444	新耐震	無	
15	三成中学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,898	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,622	新耐震		
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,407	新耐震	無	
16	和合中学校	特別教室棟	S61.3	R	3	2,375	新耐震	無	
		昇降口棟	S55.3	R	1	211	0.96		
		普通教室棟	S54.3	R	3	2,347	0.58	有	
		武道場	H3.3	S	1	457	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	1	1,374	新耐震		
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震		
17	興南中学校	普通・特別・管理棟	S57.11	R	4	3,723	新耐震	無	
		体育館	S58.3	R	1	1,055	新耐震		
		武道場	S60.2	S	1	397	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
18	藤ノ木中学校	普通・特別・管理棟	S62.11	R	3	5,782	新耐震	無	
		廊下棟	S63.3	R	2	80	新耐震		
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,880	新耐震	無	
		体育館廊下棟	S63.3	R	2	168	新耐震		
19	大沢野中学校	普通教室棟	S57.3	R	3	3,150	新耐震	無	
		管理棟	S58.3	R	3	1,633	新耐震		
		特別教室棟	S58.3	R	2	1,925	新耐震		
		特別教室棟	S58.3	R	2	357	新耐震		
		体育館・武道場	S58.3	R	3	3,024	新耐震	無	
20	上滝中学校	特別教室棟	S50.4	R	3	366	0.61	有	
		特別教室棟	S50.12	R	3	1,257	0.61	有	
		普通教室棟	S50.3	R	3	1,803	0.50	有	
		特別教室・管理棟	S50.12	R	3	992	0.42	有	
		廊下棟	S50.12	R	2	53	0.18	有	
		武道場	S50.12	R	2	436	1.61	無	
		体育館	S50.12	S	2	1,099	1.61		
21	八尾中学校	特別教室棟	H5.2	S	1	236	新耐震	無	
		特別教室棟	H8.12	R	2	860	新耐震		
		特別教室棟	H8.12	R	3	877	新耐震		
		管理棟	S42.12	R	3	181	0.78	有	
		普通・特別・管理棟	S37.3	R	4	1,355	0.47		
		普通・特別・管理棟	S37.9	R	3	1,123	0.47		
		管理棟	S37.3	R	1	220	0.47	有	
		普通教室棟	S45.3	R	4	1,089	0.35	有	
		武道場	S61.1	R	2	1,143	新耐震	無	
		体育館	S45.3	R	2	1,407	0.34	有	
22	杉原中学校	特別教室棟	S62.10	S	3	281	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.3	S	1	219	新耐震		
		普通・特別・管理棟	S53.3	S	3	3,117	0.54	有	
		体育館・武道場・特別棟	S53.7	S	2	1,803	0.63	有	
23	速星中学校	普通・特別教室棟	S60.8	R	4	3,843	新耐震	無	
		特別教室棟	H11.9	R	3	709	新耐震		
		管理棟	S51.11	R	1	298	1.12	有	
		普通・特別・管理棟	S51.11	R	4	3,275	0.36		
		体育館	S56.3	S	1	1,233	0.51		
24	城山中学校	特別教室棟	H6.3	R	3	1,954	新耐震	無	
		廊下棟	H20.3	S	3	82	新耐震		
		普通・特別・管理棟	H20.3	R	3	3,831	新耐震	無	
		体育館	H16.2	R	2	1,825	新耐震		
		体育館	H16.2	R	2	246	新耐震		
25	山田中学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	2,111	新耐震	無	
		体育館・武道場	H19.3	R	2	600	新耐震	無	
26	榆原中学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	4	3,319	0.75	無	
		体育館	S56.11	S	2	910	新耐震	無	
		武道場	S56.11	R	2	587	新耐震		

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成28年10月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
1	月岡幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S51.3	R	2	934	0.84	無	
2	新保なかよし 認定こども園	保育・管理・遊戯室棟	H24.3	R	1	1,460	新耐震	無	
		保育室棟	H24.3	R	1	353	新耐震		
3	呉羽幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S43.3	R	1	421	1.56	無	
4	水橋幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S58.3	R	1	618	新耐震	無	
5	愛宕幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S49.5	R	2	687	0.88	無	
6	大沢野幼稚園	保育・管理棟	S52.5	R	2	579	0.63	有	
		遊戯室棟	S48.9	S	1	222	0.57	有	
7	大久保幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	H17.1	S	2	1,432	新耐震	無	
8	大庄幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S60.3	R	1	490	新耐震	無	
9	小見幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S63.12	R	1	519	新耐震	無	
10	速星幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S59.3	R	1	520	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)